



Pourcentage de conformité mesuré : 100,0%
Limites de qualité : absence de germes/100ml

**Eau de très bonne qualité
bactériologique.**



Valeurs mesurées : mini. : 28 °f - maxi. : 30 °f
Références de qualité maxi. : aucune

Eau moyennement dure.



Valeurs mesurées : mini. : 18 mg/L - maxi. : 36 mg/L
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L

**Eau présentant une teneur en nitrates
inférieure à la limite de qualité.**



Valeurs mesurées : mini. : 0,00 mg/L - maxi. : 0,10 mg/L
Limites de qualité maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.



Valeurs mesurées : mini. : 0,000 µg/l - maxi. : 0,064 µg/l
Limites de qualité maxi. : 0,1 µg/l

**Teneur en pesticides inférieure à la
limite de qualité. La valeur maximale
a été observée pour le paramètre :
Atrazine déséthyl déisopropyl.**



Tous les résultats pour les autres paramètres
mesurés sont conformes aux limites de qualité.

**Votre réseau : S VEAUNE BATEAU
appartient à : EAUX DE LA VEAUNE
est exploité par : EAUX DE LA VEAUNE**

Origine de l'eau : Vous êtes alimentés par le captage :
◆ BATEAU(LE)

Traitement : Votre eau est distribuée à partir de la station :
◆ S VEAUNE BATEAU - LIVRAISON

NOS CONCLUSIONS

**Les eaux distribuées au cours de cette
année ont été de très bonne qualité
bactériologique et leur qualité
physico-chimique est conforme.**

**Les concentrations en nitrates sont
modérées, leur évolution est
régulièrement surveillée.**

**Des pesticides tels que l'atrazine
déséthyl déisopropyl approchent la
limité de qualité et sont régulièrement
surveillés.**

L'eau en liberté surveillée

- > Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est organisé par le service santé-environnement de la Direction Départementale de l'Agence Régionale de Santé.
- > Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par la Ministère chargé de la santé, dans le cadre d'un marché public.
- > Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production après traitement ou en sortie de réservoir, et au robinet du consommateur. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis et des débits de production.
- > L'eau du robinet doit satisfaire à des exigences de qualité de deux types : des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau peut induire des risques sanitaires à court ou à long terme et des références de qualité pour des paramètres indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.
- > Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de test et d'analyses.
- > Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de préserver la ressource en eau des risques de pollutions.
- > Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés et affichés à la mairie de votre commune.