



Pourcentage de conformité mesuré : 100,0%  
Limites de qualité : absence de germes/100ml

**Eau de très bonne qualité  
bactériologique.**



Valeurs mesurées : mini. : 23 °f - maxi. : 29 °f  
Références de qualité maxi. : aucune

**Eau moyennement dure.**



Valeurs mesurées : mini. : 17 mg/L - maxi. : 22 mg/L  
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L

**Eau présentant une teneur en nitrates  
inférieure à la limite de qualité.**



Valeurs mesurées : mini. : 0,00 mg/L - maxi. : 0,05 mg/L  
Limites de qualité maxi. : 1.5 mg/L

**Eau peu fluorée.**



Valeurs mesurées : mini. : 0,00 µg/L - maxi. : 0,07 µg/L  
Limites de qualité maxi. : 0.1 µg/L

**Teneur en pesticides inférieure à la  
limite de qualité. La valeur maximale  
a été observée pour le paramètre :  
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL.**



Tous les résultats pour les autres paramètres  
mesurés sont conformes aux limites de qualité.

**Votre réseau : S VEAUNE BATEAU  
appartient à : EAUX DE LA VEAUNE  
est exploité par : EAUX DE LA VEAUNE**

**Origine de l'eau :** Vous êtes alimentés par le captage :  
◆ BATEAU(LE)

**Traitement :** Votre eau est distribuée à partir de la station :  
◆ S VEAUNE BATEAU - LIVRAISON

## NOS CONCLUSIONS

**Les eaux distribuées au cours de cette  
année ont été de très bonne qualité  
bactériologique.**

**La qualité physico-chimique est  
conforme cependant, des pesticides  
tels que l'atrazine déséthyl déisopropyl  
approchent la limite de qualité.**

## L'eau en liberté surveillée

- > Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est organisé par le service santé-environnement de la Direction Départementale de l'Agence Régionale de Santé.
- > Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par la Ministère chargé de la santé, dans le cadre d'un marché public.
- > Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production après traitement ou en sortie de réservoir, et au robinet du consommateur. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis et des débits de production.
- > L'eau du robinet doit satisfaire à des exigences de qualité de deux types : des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau peut induire des risques sanitaires à court ou à long terme et des références de qualité pour des paramètres indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.
- > Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de test et d'analyses.
- > Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de préserver la ressource en eau des risques de pollutions.
- > Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés et affichés à la mairie de votre commune.